ZP.271.6.2020

Łęki Szlacheckie, 28.07.2020

Do wszystkich wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łękach Szlacheckich"**.

Gmina Łęki Szlacheckie na podstawie art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od jednego z wykonawców, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:
W związku z panującą pandemią koronawirusa i spowodowanymi nią utrudnieniami jak zmiana organizacji pracy firm kurierskich oraz ograniczenia w funkcjonowaniu firm wykonawczych, wnosimy o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprze odpowiednią platformę. Jeśli Zamawiający podtrzymuje składanie oferty w formie tradycyjnej to wnosimy o zmianę godziny składania ofert na do godz. 13:00.

Odpowiedź : Zamawiający nie przewiduje składania ofert w formie elektronicznej. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 07.08.2020r. godz. 13.00.

Pytanie 2:
Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Odpowiedź :
Zamawiający stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 3:
Zamawiający wymaga do umowy przygotowania kosztorysu ofertowego a udostępnił przedmiar robót zapisany w PDF. Aby zapisać prawidłowo kosztorys ofertowy jest odpowiedni przedmiar robót zapisany w .ath. W związku z powyższym wnosimy o udostepnienie odpowiedniego przedmiaru robót w .ath.

Odpowiedź :
Zamawiający umieści na swoje stronie http://bip.lekiszlacheckie.pl/ przedmiar w formacie .ath.

Pytanie 4:
SIWZ wymaga od kierownika budowy uprawnień w specjalności ogólnobudowlanej a takie uprawnienia nie występują. Informujemy, że w analogicznych zadaniach jak przedmiotowe z reguły wymagani są kierownicy budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę uprawnień kierownika budowy na z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im wg wcześniej obowiązujących przepisów.

Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza, że wymagane jest posiadanie przez kierownika budowy uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wprowadzi odpowiednie zmiany w SIWZ.

Pytanie 5:
Umowa podaje:
Ustala się, że wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie podlega cesji.
Wnosimy o dopuszczenie przelewu wierzytelności do rozliczenia płatności z podwykonawcami i dostawcami.

Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:
W związku z tym, że projekt nie przewiduje drenażu boiska proszę o potwierdzenie, że grunt jest chłonny i woda z opadów atmosferycznych nie będzie zalegała w podbudowie.
Zwracamy uwagę, że spadki nawierzchni nie spowodują odprowadzenia całej wody z opadów atmosferycznych na boki ponieważ system nawierzchni wraz z podbudową jest przepuszczalny dla wody, co spowoduje że większość wody przez niego przeniknie do gruntu.
Jest to istotne ze względu na negatywne skutki jakie może wywołać zaleganie wody w podbudowie.

Odpowiedź :
Teren jest chłonny – piaski drobne i piaski pylaste – stwierdzono na podstawie analizy makroskopowej i zabudowy sąsiedniej.

Pytanie 7:
Projekt w pkt 2.3 NAWIERZCHNIA podaje:

Zaprojektowano nawierzchnie płyty boiska wielofunkcyjnego z masy kauczukowej ALSATAN S.C. gr. 13 mm, jednobarwnej na całej grubości.
Po pierwsze zwracamy uwagę na ewidentny błąd w ww. opisie ponieważ nawierzchnia ALSATAN SC to nawierzchnia pu typu NATRYSK dwuwarstwowa (dolna warstwa z mieszanki granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 11 mm instalowana specjalistyczną układarką do mas pu, górna warstwa z mieszanki systemu pu i granulatu EPDM instalowana specjalną natryskarką o gr. ok. 2 mm – podwójny natrysk).
Po drugie informujemy, że w ramach zamówień publicznych wg ustawy pzp Zamawiający zobowiązany jest dopuścić do zamówienia analogiczne nawierzchnie w określonej technologii posiadające parametry zgodne z aktualna normą.

Informujemy, że nawierzchnia pu ALSATAN SC jest nawierzchnią poliuretanowo-gumową typu NATRYSK i jest to jedna z wielu dostępnych nawierzchni tego typu.

Zwracamy uwagę, że nawierzchnie pu typu NATRYSK nie są nawierzchniami prefabrykowanymi tylko instalowanymi bezpośrednio na placu budowy a nazwa nawierzchni nadana jest umownie przez producenta lepiszcza pu użytego do jej wykonania mimo, że granulaty gumowe nie pochodzą od producenta lepiszcza pu ponieważ ich nie produkują. W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że zamawiana jest nawierzchnia pu typu NATRYSK o gr. ok. 13 mm posiadająca raport z badań laboratoryjnych potwierdzający zgodność z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02.

Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza, że wymaga nawierzchni typu natrysk o gr ok. 13 mm posiadająca raport z badań laboratoryjnych potwierdzający zgodność z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02.

Pytanie 8:
Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu ma być w kolorze ceglasto-czerwonym na całej powierzchni.

Odpowiedź :
Ostatecznie Zamawiający zrezygnowaliśmy z wielokolorowego boiska na jednokolorowego - zielonego, a linie poszczególnych w kolorach wymienionych poniżej : mini piłka ręczna - linie w kolorze białym, koszykówka czarny, siatkówka żółtym, tenis ziemny w kolorze czerwonym.

Pytanie 9:
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź :
Jedyna sieć jaka występuje i jest ujawniona to napowietrzna linia telekomunikacyjna która nie jest w kolizji z projektowanym przedsięwzięciem.

Pytanie 10:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza, że udostępnił cała dokumentację projektową. Dokumentacja jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny.

Pytanie 11:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem pozwoleniami i uzgodnieniami.

Pytanie 12:
Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny udostępnionym przedmiarem robót.

Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza, że zakres robót jest zgodny udostępnionym przedmiarem robót.

Pytanie 13:
Czy do wykonania podbudowy można użyć kruszywa dolomitowego?

Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza, że do podbudowy można użyć kruszywa dolomitowego.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W imieniu Zamawiającego

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
Grzegorz Stępień