ZP.271.6.2020

Łęki Szlacheckie, 31.07.2020

Do wszystkich wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łękach Szlacheckich”.**

Gmina Łęki Szlacheckie na podstawie art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od jednego z wykonawców, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:
W związku z ogłoszeniem przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące rodzaju nawierzchni.
Zamieszczony opis nawierzchni w projekcie:
„Zaprojektowano nawierzchnie płyt y boiska wielofunkcyjnego z masy kauczukowej ALSATAN S.C.gr. 13 mm, jednobarwnej na całej grubośći. Jest to warstwa bazspoinowa, elastyczna, przepuszczalna dla wody. Podkład mineralno syntetyczny gr. 30 mm bezspoinowy, przepuszczalny dla wody, wykonany bezpośrednio na placu budowy z mieszanki kruszywa kwarcowego i czarnego granulatu gumowego SBR spojonych poliuretanowym lepiszczem” Natomiast w przedmiarze zawiera zupełnie inny system nawierzchni: „Nawierzchnie sportowe z tworzysz sztucznych EPDM gr. 10 mm na macie ET gr. 35 mm” Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki system nawierzchni należy przyjąć d o wyceny?

Odpowiedź : Do wyceny należy przyjąć : masę kauczukową gr 13 m, jednobarwnej na całej grubości. Jest to warstwa bazspoinowa, elastyczna, przepuszczalna dla wody. Podkład mineralno syntetyczny gr. 30 mm bezspoinowy, przepuszczalny dla wody, wykonany bezpośrednio na placu budowy z mieszanki kruszywa kwarcowego i czarnego granulatu gumowego SBR spojonych poliuretanowym lepiszczem”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W imieniu Zamawiającego
Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
Grzegorz Stępień