ZP.271.6.2020

Łęki Szlacheckie, 06.08.2020

Do wszystkich wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łękach Szlacheckich"**.

Gmina Łęki Szlacheckie na podstawie art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od jednego z wykonawców, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:
Zwracamy uwagę, że Zamawiający udzielił sprzecznych odpowiedzi dotyczacych typu nawierzchni sportowej pu.
W dniu 28.07 Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza, że wymaga nawierzchni typu natrysk o gr ok. 13 mm posiadająca raport z badań laboratoryjnych potwierdzający zgodność z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02.

a następnie w dniu 31.07 udzielił odpowiedzi:

Odpowiedź : Do wyceny należy przyjąć : masę kauczukową gr 13 m, jednobarwnej na całej grubości. Jest to warstwa bazspoinowa, elastyczna, przepuszczalna dla wody. Podkład mineralno syntetyczny gr. 30 mm bezspoinowy, przepuszczalny dla wody, wykonany bezpośrednio na placu budowy z mieszanki kruszywa kwarcowego i czarnego granulatu gumowego SBR spojonych poliuretanowym lepiszczem".

Wg pierwszej odpowiedzi zamawiana jest nawierzchnia pu typu NATRYSK a wg kolejnej nawierzchnia pu typu EPDM jednowarstwowa.
Jendocześnie informujemy, że nawierzchnia pu typu EPDM jednowarstwowa dedykowana jest do tenisa ziemnego natomiast na boiska wielofunckyjne dedykowana jest nawierzchnia pu typu EPDM 2S składająca się 2 warstw:

- dolna o gr. ok. 7-8 mm (mieszanina granulate SBR połączonego lepiszcze pu instalowana przy użyciu specjalistycznej układarki do mas pu)
- dolna o gr. ok. 7-8 mm (mieszanina granulate SBR połączonego lepiszcze pu instalowana przy użyciu specjalistycznej układarki do mas pu)

Wierzchnia warstwa nawierzchni pu typu EPDM 2S jest taka sama jak typu EPDM tylko, że ma dodatkową warstwę, która podnosi parametry techncizne nawierzchni a jednoczesnie daje możliwość uzyskania lepszej równość.
Informujemy, ze nawierzchni apu typu NATRYSK jest najtańsza, nawierzchnia typu EPDM 2S ok. 50% droższa natomiast nawierzchnia pu typu EPDM jendowarstwowa ok. 100% droższa.
W związku z powyższym wnosimy o jednoznaczne określenie typu zamawianej nawierzhcni pu.

Odpowiedź : Do wyceny należy przyjąć: Kompletna nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo „in situ" (bezpośrednio na placu budowy) na podkładzie z warstwy elastycznej typu ET gr. 35 mm (mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym) wraz z malowaniem linii poszczególnych pól gry. Grubość nawierzchni 13 mm. Kolor nawierzchni – zielony. Kolor linii do uzgodnienia z inwestorem.
Zamawiający uznaje zarzut zawarty w powyższym pytaniu za zasadny w związku z czym decyduje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 14.08.2020 godzina 13.00.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W imieniu Zamawiającego

z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
Grzegorz Stępień