



#### UWAGI:

1. Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do uziemienia autocysterny wg rysunku nr 6.
2. Złącze kontrolne typowe M-10.
3. Wymiary zbiornika:

Pojemność	Długość	Średnica
2700 l	2,49 m	1,25 m

#### LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Dz. nr 255/1, 255/2, obr. Ogródzona, gm. Łęki Szlacheckie

#### Projekt instalacji zbiornikowej na płynny propan

Projektował:

Jerzy Włodarczyk  
upr. nr BP.IV.10220/58/78

Podpis

Data

10.2018 r.

Tytuł rysunku:

Rzut i przekrój główny  
- zbiornik V=2700 l

Skala rysunku

Nr rysunku

2