


# Strefy zagrożenia wybuchem 2 i odległości bezpieczeństwa.

$R=1,5\text{ m}$  we wszystkich kierunkach od króćców zbiornika.

GRANICA DZIAŁKI



## UWAGI:

1. W zależności od zastosowanego zbiornika należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wymaganej odległości bezpieczeństwa:

zbiornik 2700 l –  $a = \min 3,0\text{m}$

zbiornik 4850 l –  $b = \min 5,0\text{m}$

zbiornik 6400/6700 l –  $c = \min 7,5\text{m}$

## LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Dz. nr 255/1, 255/2, obr. Ogrodziona, gm. Łęki Szlacheckie

Projekt instalacji zbiornikowej na płynny propan

Projektował:

Jerzy Włodarczyk  
upr. nr BP.IV.10220/58/78

Podpis

Data

10.2018 r.

Tytuł rysunku:

Strefy zagrożenia wybuchem 2  
i odległości bezpieczeństwa.

Skala rysunku

Nr rysunku

3