



Uwaga: Zacisk do uziemienia autocysterny oznaczyć symbolem

5	Zacisk do uziomu otokowego	1	FeZn 20x3	
4	Podkładka 10,5 ocynk.	1	stal	PN-78/M-82005
3	Podkładka sprężynowa	1	stal spręż.	PN-77/M-82008
2	Śruba M10x20	1	IH18N9T	PN-85/M-82105
1	Tulejka $\phi 28/M10x20$	1	IH18N9T	
Lp.	Nazwa części	Ilość	Materiał	Nr normy

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Dz. nr 255/1, 255/2, obr. Ogródzona, gm. Łęki Szlacheckie

Projekt instalacji zbiornikowej na płynny propan

Projektował:

Jerzy Włodarczyk
upr. nr BP.IV.10220/58/78

Podpis

Data

10.2018 r.

Tytuł rysunku:

Zacisk do uziemienia autocysterny
przy zbiornikach standardowych

Skala rysunku

—

Nr rysunku

4