

DZIENNYM PUNKT OPIEKI NAD DZIEĆMI


| Nr pom. | Nazwa pozycji | Powierzchnia użytkowa [m2] | Rodzaj posadzki | Wysokość pom. |
|---------------------|---|----------------------------|-----------------|---------------|
| 0.1 | wiatrołap | 16,20 | terakota | min. 3,00 |
| 0.2 | sala dzieci | 52,74 | linoleum | min. 3,00 |
| 0.3 | sanitariaty dla dzieci | 7,83 | terakota | min. 2,70 |
| 0.4 | pom. gospodarcze (przeznaczony i wydane posłków dla dzieci zlokaliz) | 4,19 | terakota | min. 2,70 |
| 0.5 | pom. odbierania posłków | 3,87 | terakota | min. 2,70 |
| 0.6 | wc ogólnodostępny | 3,94 | terakota | min. 2,70 |
| 0.7 | szklarnia | 6,91 | terakota | min. 2,70 |
| ŁĄCZNA POWIERZCHNIA | | 95,68 | | |

ŚWIE TLICA WIE JSKA

| | | | | |
|------|---------------------|--------|----------------|-----------|
| 0.8 | pom. pomocnicze | 23,54 | gres | min. 3,00 |
| 0.9 | pom. porządkowe | 2,05 | gres | min. 2,70 |
| 0.10 | WC M | 4,72 | gres | min. 2,70 |
| 0.11 | pom. techniczne | 5,17 | gres | min. 3,00 |
| 0.12 | pom. gospodarcze | 21,20 | gres | min. 3,00 |
| 0.13 | sala | 77,50 | gres | min. 3,00 |
| 0.14 | WC niepełnospr.+WCD | 3,94 | gres | min. 2,80 |
| | razem | 138,12 | | |
| | taras | 45,00 | plyta tarasowa | - |

LEGENDA:

- Gniazdo wtykowe p/t 2x230V 16A+N+PE IP20
- Gniazdo wtykowe p/t 2x230V 16A+N+PE IP44
- Gniazdo wtykowe p/t 2x230V 16A+N+PE IP20 z blokadą torów prądowych
- Gniazdo wtykowe p/t 400V 3f+N+PE IP54 32A
- Puszka instalacyjna p/t f180 IP20
- Przewód instalacyjny YDYzo 3x2,5mm2 750V
- Przewód instalacyjny YDYzo 5x4mm2 750V
- Przewód YDYzo 5x10mm2 750/1kV
- Przewód HDGs 2x1,5mm2
- Główny wyłęcznik prądu
- Gniazdo TV-SAT n/t
- Przewód antenowy YMDXpex 75Ω w rurach PVC
- Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2
- Transformator 230/24V
- Kasownik instalacji przyzrywowej
- Przycisk podcigowy instalacji przyzrywowej
- Sygnalizator akustyczny
- Bednarka FeZn 25x4mm2



| | | | |
|--|--|--|--|
| jednostka projektowa | | nazwa inwestycji | |
| ZIBI PROJEKT | | PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY | |
| Usługi projektowo-kosztorysowe dla budownictwa | | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w trakcie budowy wraz ze zminią sposobu użytkowania części pomieszczeń na żłobek | |
| Zbigniew Murgała | | mgr inż. Marek Kowalczyk | |
| Ręczno, ul. Nowa 12 | | nr uprawnień i specyfność | |
| kom. 698 861 271, | | w spec. elektrycznej bez ograniczeń | |
| email: bluno@zibiprojekt.pl | | nr uprawnień i specyfność | |
| | | podpis | |
| | | skala | |
| | | 1:100 | |
| | | nr rys. | |
| | | E-02 | |
| | | BRANŻA | |
| | | ELEKTRYCZNA | |
| | | RZUT PARTERU - INST. GN. WTYK. | |